

Piętro				
2/1	klatka schodowa	płytki ceramiczne		15,51
2/2	zmywalnia	płytki ceramiczne		5,62
2/3	wydawanie posiłków	płytki ceramiczne		20,55
2/4	pomieszczenie gospodarcze	płytki ceramiczne		2,25
2/5	WC	płytki ceramiczne		3,56
2/6	hol+szatnia	płytki ceramiczne		21,86
2/7	klatka schodowa	płytki ceramiczne		11,78
2/8	gabinet zabiegowy	płytki ceramiczne		23,37
2/9	jadalnia/sala terapii zajęciowej	deska podłogowa		58,47
2/10	kommunikacja	płytki ceramiczne		5,47
2/11	przedst. męski	płytki ceramiczne		4,04
2/12	WC męski	płytki ceramiczne		3,98
2/13	przedst. damski	płytki ceramiczne		2,13
2/14	WC damski	płytki ceramiczne		1,66
2/15	przedst. dla personelu	płytki ceramiczne		2,01
2/16	WC dla personelu	płytki ceramiczne		1,66
2/17	pom. socjalne	płytki ceramiczne		7,04
2/18	kontryarz	płytki ceramiczne		11,18
				202,14 m ²

- LEGENDA:
- proj. instalacja gazowa
 - KG - kocioł gazowy 24 kW
 - RO - proj. rura osłonowa

- UWAGA:
1. Gazomierz należy instalować w odległości nie mniejszej niż 1 m od palnika gazowego (liczyć w rzucie poziomym).
 2. Odcięcie od gazomierza do urządzenia gazowego nie może być krótszy niż 3 m (w rozwinięciu).
 3. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w stalowej tuleji ochronnej.
 4. Zgodnie z zaleceniami producenta przed kotłem zamontować filtr.
 5. Przewody instalacji gazowej prowadzić po ścianie zewnętrznej, w warstwie izolacji, wewnątrz budynku pod sufitem.

Temat: Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej			
Inwestor: Gmina Łañcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łañcut			
Lokalizacja: Kosina, gmina Łañcut, dz. nr ewid. 3534, objęć Kosina		Skala: 1:100	
Przedmiot rysunku: INSTALACJA GAZU - I PIĘTRO		Data opracowania: marzec 2018	
Projektował:	inż. Marjan Budzik, upr. nr S-234/79 S-234/80		
Sprawdził:	mgr inż. Witold Duszałk, upr. nr S-158/01	Nr rysunku: S-24	

