

2 piętro				
3/1	klatka schodowa	plytki ceramiczne		14,04
3/2	umywalnia męska	plytki ceramiczne		17,11
3/3	szatnia męska	plytki ceramiczne		12,95
3/4	pom. gospodarcze	plytki ceramiczne		1,51
3/5	WC dla niepełnosprawnych	plytki ceramiczne		3,47
3/6	komunikacja	plytki ceramiczne		13,70
3/7	pokój biurowy	deska podłogowa		8,44
3/8	klatka schodowa	plytki ceramiczne		11,78
3/9	pokój wypoczynkowy/ sala tera.	deska podłogowa		23,04
3/10	sala zajęć ruchowych	deska podłogowa		48,06
3/11	szatnia damska	plytki ceramiczne		10,82
3/12	umywalnia damska	plytki ceramiczne		22,05
3/13	łazienka	plytki ceramiczne		5,08
3/14	korytarz	plytki ceramiczne		10,38
				202,43 m ²

- LEGENDA:
- proj. instalacja gazowa
 - KG - kocioł gazowy 24 kW
 - RO - proj. rura osłonowa

- UWAGA:
1. Gazomierz należy instalować w odległości nie mniejszej niż 1 m od palnika gazowego (liczyć w rzucie poziomym).
 2. Odcinek od gazomierza do urządzenia gazowego nie może być krótszy niż 3 m (w rozwinięciu).
 3. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w stalowej tuleji ochronnej.
 4. Zgodnie z zaleceniami producenta przed kotłem zamontować filtr.
 5. Przewody instalacji gazowej prowadzić po ścianie zewnętrznej, w warstwie izolacji, wewnątrz budynku pod sufitem.

Temat: Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej			
Inwestor: Gmina Łañcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łañcut			
Lokalizacja: Kosina, gmina Łañcut, dz. nr ewid. 3534, objęć Kosina		Skala: 1:100	
Przedmiot rysunku: INSTALACJA GAZU - II PIĘTRO		Data opracowania: marzec 2018	
Projektował: Inż. Marjan Budzik, upr. nr S-234/79 S-234/80			
Sprawdził: mgr Inż. Witold Duszałk, upr. nr S-158/01		Nr rysunku: S-25	

