

RZUT III PIĘTRA
SKALA 1:100
INSTALACJA KLIMATYZACJI

LEGENDA:

- FR1

*

Prony instalacji czynnika chłodniczego R410A

Ø6,35/9,52 CU

Przewody instalacji czynnika R410A z rur miedzianych chłodniczych wg PN-EN 12735-1 łączonych kaplańnie na lut twardy

4/2 +24°C
Qc=2000W

Nr pomieszczenia, projektowa temp. wewnętrzna pomieszczenia
Projektowe zyski ciepła w pomieszczeniu

Ø3/4" PVC-U

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin z rur PVC-U NIBCO o połączeniach klejonych

Klimatyzator ścienny

Klimatyzator ścienny

3 piętro			
4/1	klatka schodowa	plytki ceramiczne	13,08
4/2	serwerownia	antyelektrostatyczna	11,78
4/3	kotłownia	plytki ceramiczne	20,67
4/4	magazyn	plytki ceramiczne	13,28
4/5	magazyn	plytki ceramiczne	13,16
4/6	pom. na sprzęt porządkowy	plytki ceramiczne	13,19
4/7	korytarz	plytki ceramiczne	49,49
suma			134,65 m ² 739,20 m ²

Temat: Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej			
Inwestor: Gmina Łañcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łañcut			
Lokalizacja: Kosina, gmina Łañcut, dz. nr ewid. 3534, obęb Kosina			
Przedmiot rysunku: RZUT PIĘTRA III-INSTALACJA KLIMATYZACJI		Skala: 1:100	
Projektant:	Inż. Marjan Budzik, upr. nr S-234/79 S-234/80	Data opracowania: marzec 2018	
Opisownik:	Inż. Daniel Kocurek	Nr rysunku: S-8	
Sprawdził:	mgr Inż. Witold Duszek, upr. nr S-158/01		