

Kondygnacja	Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m2]
Parter				
	1/1.1	korytarz	plytki ceramiczne	14,43
	1/1.2	klatka schodowa	plytki ceramiczne	17,71
	1/1.3	pom. gospodarcze	plytki ceramiczne	1,37
	1/1.4	hol	plytki ceramiczne	22,60
	1/1.5	recepcja	plytki ceramiczne	5,58
	1/1.6	WC męski	plytki ceramiczne	3,23
	1/1.7	pom. gospodarcze	plytki ceramiczne	3,41
	1/1.8	gabinet lekarski	plytki ceramiczne	18,61
	1/1.9	gabinet zabiegowy	plytki ceramiczne	9,52
	1/1.10	WC dla niepełnosprawnych	plytki ceramiczne	5,92
	1/1.11	Przedśiołek dla niepełn.	plytki ceramiczne	4,79
	2/1.1	wiatrołap	plytki ceramiczne	2,11
	2/1.2	pom. gospodarcze	plytki ceramiczne	2,08
	2/1.3	pokój zabiegowy	plytki ceramiczne	10,89
	2/1.4	pożyczalnia	plytki ceramiczne	25,72
	2/1.5	gabinet lekarski	plytki ceramiczne	21,62
	2/1.6	WC męski	plytki ceramiczne	3,11
	2/1.7	WC damski	plytki ceramiczne	4,37
	2/1.8	recepcja	plytki ceramiczne	11,14
	2/1.9	klatka schodowa	plytki ceramiczne	11,78

- LEGENDA:
- proj. instalacja gazowa
 - KG - kocioł gazowy 24 kW
 - RO - proj. rura osłonowa

- UWAGA:
1. Gazomierz należy instalować w odległości nie mniejszej niż 1 m od palnika gazowego (liczyć w rzucie poziomym).
 2. Odcinek od gazomierza do urządzenia gazowego nie może być krótszy niż 3 m (w rozwinięciu).
 3. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w stalowej tuleji ochronnej.
 4. Zgodnie z zaleceniami producenta przed kotłem zamontować filtr.
 5. Przewody instalacji gazowej prowadzić po ścianie zewnętrznej, w warstwie izolacji, wewnątrz budynku pod sufitem.

Temat: Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej			
Inwestor: Gmina Łañcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łañcut			
Lokalizacja: Kosina, gmina Łañcut, dz. nr ewid. 3534, objęć Kosina		Skala: 1:100	
Przedmiot rysunku: INSTALACJA GAZU - PARTER		Data opracowania: marzec 2018	
Projektował: inż. Marjan Budzik, upr. nr S-234/79 S-234/80			
Sprawdził: mgr inż. Witold Duszałk, upr. nr S-158/01		Nr rysunku: S-12	

