

RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:100
INSTALACJA KLIMATYZACJI

LEGENDA:

FR1

*

Piony instalacji czynnika chłodniczego R410A

Ø6,35/9,52 CU

Przewody instalacji czynnika R410A z rur miedzianych chłodniczych wg PN-EN 12735-1 łączonych kaplałarnie na lut twardy

2/9 +24°C

Qc=3970W

Nr pomieszczenia, projektowa temp. wewnętrzna pomieszczenia
Projektowe zyski ciepła w pomieszczeniu

Ø3/4" PVC-U

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin z rur PVC-U NIBCO o połączeniach klejonych

X

↑↑↑

X

↑↑↑

Klimatyzator ścienny o mocy Qc=2,0 kW

Piętro			
2/1	klatka schodowa	plytki ceramiczne	15,51
2/2	zmywalnia	plytki ceramiczne	5,62
2/3	wydawanie posiłków	plytki ceramiczne	20,55
2/4	pomieszczenie gospodarcze	plytki ceramiczne	2,25
2/5	WC	plytki ceramiczne	3,56
2/6	holł+szatnia	plytki ceramiczne	21,86
2/7	klatka schodowa	plytki ceramiczne	11,78
2/8	gabinet zabiegowy	plytki ceramiczne	23,37
2/9	jadalnia/sala terapii zajęciowej	deska podłogowa	58,47
2/10	komunikacja	plytki ceramiczne	5,47
2/11	przedsiónek męski	plytki ceramiczne	4,04
2/12	WC męski	plytki ceramiczne	3,98
2/13	przedsiónek damski	plytki ceramiczne	2,13
2/14	WC damski	plytki ceramiczne	1,66
2/15	przedsiónek dla personelu	plytki ceramiczne	2,01
2/16	WC dla personelu	plytki ceramiczne	1,66
2/17	pom. socjalne	plytki ceramiczne	7,04
2/18	korytarz	plytki ceramiczne	11,18
			202,14 m²

Temat: Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej			
Inwestor: Gmina Łañcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łañcut			
Lokalizacja: Kosina, gmina Łañcut, dz. nr ewid. 3534, obęę Kosina			Skala: 1:100
Przedmiot rysunku: RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI KOMFORTU			Data: marzec 2018
Projektant:	inż. Marjan Budzik, upr. nr S-234/79 S-234/80		Faza: PW
Opisownik:	mgr inż. Daniel Kocurek		Nr rysunku: S-31
Sprawdził:	mgr inż. Witold Duszałak, upr. nr S-158/01		